

26.11.2020.

Nr. 1.8/489

Pasūtītājs: **Gatis Rožkalns**
Kalna iela 7, Kuldīga
t.29182826

TEHNISKIE NOTEIKUMI
Sadzīves kanalizācijas būvniecībai
Kalna ielā 7, Kuldīgā, Kuldīgas nov.

1. Sadzīves kanalizācija

- 1.1. Demontēt esošo sadzīves kanalizācijas krājrezervuāru.
- 1.2. Ārējo kanalizāciju izbūvēt ar pieslēgumu esošai akai īpašuma teritorijā (skatīt pielikumu Nr.1) vai izbūvējot jaunu aku uz esoša cauruļvada D160.
- 1.3. Cauruļvadu pievienojumu vietās un vietās, kur mainās cauruļvadu virziens, slīpums vai diametrs, ierīkot skatakas.
- 1.4. Kanalizāciju izbūvēt atbilstoši LBN, cauruļvada materiāls – PP vai PVC, cauruļvada diametrs 160mm un no ēkas līdz pirmajai skatakai ar diametru 110mm.
- 1.5. Ievērot minimāli pieļaujamos cauruļvadu iebūves dziļumus.
- 1.6. Kanalizācijas notekūdeņu uzskaiti paredzēt pēc viena no apakšpunktos minētajiem risinājumiem:
 - 1.6.1. Uz ūdensvada ievada ēkā paredzēt īpašuma **kopējo ūdens patēriņa komercuzskaites mēraparāta mezglu** (mēraparātam DN15) saskaņā ar pielikumu Nr.2 atbilstoši LBN (telpās, kurās atrodas ūdensvads apkārtējā gaisa temperatūra nedrīkst būt zemāka par +5°C). **Palīgēku ūdensvadus pieslēgt aiz dzīvojamās ēkas ūdens patēriņa komercuzskaites mēraparāta mezglā.**
 - 1.6.2. Ūdens patēriņa uzskaiti izbūvēt rūpnieciski ražotu, siltinātu ūdens patēriņa uzskaites aku ar uzskaites mezglu.
- 1.7. Ūdens patēriņa komercuzskaites mēraparātu DN15 klienta iepriekš izbūvētā ūdens uzskaites mezglā par saviem līdzekļiem ievieto SIA „KULDĪGAS ŪDENS”.
- 1.8. Sadzīves kanalizācijā aizliegts novadīt drenāžas un lietus ūdeņus.
- 1.9. Iekšējos kanalizācijas tīklus izbūvēt atbilstoši LBN un citiem LR spēkā esošiem normatīviem.


2. Pirms būvdarbu uzsākšanas izstrādāt **apliecinājuma karti** atbilstoši ministru kabineta noteikumiem Nr.253 „Atsevišķu inženierbūvju noteikumi”. Būvdarbus atļauts uzsākt pēc būvvaldes atzīmes izdarīšanas apliecinājuma kartē par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.
3. Būvniecības darbus pilsētas sarkano līniju robežās drīkst veikt tikai licenzēta būvfirma, pirms būvniecības darbu uzsākšanas saņemot rakšanas darbu atļauju Kuldīgas novada pašvaldības būvvaldē.
4. Izstrādāto apliecinājuma karti saskaņot ar SIA „KULDĪGAS ŪDENS” inženieri un īpašnieku(iem) pēc adreses Kalna iela Nr.5.

5. Projektēto tīkli plānu DGN vai DWG faila formātā, pirms saskaņošanas, iesniegt SIA „KULDĪGAS ŪDENS” inženierim.
6. Pēc ūdensvada un/vai kanalizācijas ārējo tīklu izbūves veikt to digitālo uzmērīšanu (arī esošos tīklus, kuri tiek pieslēgti pie jaunizbūvētajiem) saskaņā ar MK noteikumiem Nr.281 „Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi” un izbūvēto cauru/vadu digitālās izpildshēmas DGN formātā iesniegt SIA „KULDĪGAS ŪDENS” inženierim. Izbūvēto tīklu izpilduzmērījumu reģistrēt SIA „GeoDati”.
7. Demontētos tīklus attēlot izpilduzmērījumā, pievienojot piezīmes par nojaukšanas veidu (piemēram atslēgtas, izraktas, demontētas līdz noteiktam dziļumam, utt.). Demontēto tīklu izpilduzmērījumu reģistrēt SIA „GeoDati”.
8. Pieslēgšanās pie pilsētas ūdensvada un/vai kanalizācijas tīkliem veikt SIA „KULDĪGAS ŪDENS” pārstāvja klātbūtnē.
9. Pēc pieslēgšanās pie pilsētas ūdensvada un/vai kanalizācijas tīkliem trīs darba dienu laikā informēt SIA „KULDĪGAS ŪDENS” abonentu daļu par veiktajiem būvdarbiem.
10. Sadzīves kanalizāciju atļauts novadīt pilsētas kanalizācijas sistēmā pēc abonenta līguma noslēgšanas.
11. Pamatojoties uz SIA „KULDĪGAS ŪDENS” valdes sēdes protokolu Nr. 2004/04, veikt maksājumu par pirmreizēju pieslēgumu ūdensvadam un/vai kanalizācijas tīkliem.
12. Tehniskie noteikumi derīgi līdz 2021.gada 26.novembrim.

SIA „KULDĪGAS ŪDENS” valdes priekšsēdētājs _____ (paraksts)*
/A.Kļaviņš/

KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBA
Būvvalde
Komunikāciju inženieris
K.Kalniņš-Kalnmālis
(paraksts)*

Sagatavoja:
Inženieris Uldis Kuzmins, tālr. 26304650



KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBA
Būvvalde
Komunikāciju inženieris
K. Kālniņš-Kālnmalis
(paraksts)*

Tehniskie noteikumi sadzīves kanalizācijas
būvniecībai Kalna ielā 7, Kuldīgā, Kuldīgas nov.


Pielikums Nr. 1



Pasūtītājs: Gatis Rožkalns		Datums: 26.11.2020.	
Amats: Inženieris	Uzvārds: U.Kuzmins	Paraksts:	Mērogs: 1:300

Pielikums Nr.2

**ĒKAS ŪDENSVADA IEVADA ŪDENS PATĒRIŅA
KOMERCUZSKAITES MĒRAPARĀTA DN15 MEZGLA
MONTĀŽAS SHĒMA**



Ūdens patēriņa skaitītāju klienta iepriekš izbūvētā ūdens uzskaites mezglā par saviem līdzekļiem ievieto SIA „KULDĪGAS ŪDENS”

Posms pirms ūdens skaitītāja mezgla un ūdens skaitītāja mezgls montējams no stingra materiāla caurulēm. **Nedrīkst izmantot lokanos savienojumus.**

ŪDENS PATĒRIŅA UZSKAITES MEZGLIEM KULDĪGĀ JĀATBILST ŠAI SHĒMAI.