

IEPIRKUMA PROCEDŪRA

“Saules paneļu parka būvprojekta dokumentācijas izstrāde un tā būvniecība Kuldīgas pilsētas ūdens atdzelžošanas stacijā” ID Nr. KU 2025-1

Atbilde uz ieinteresētā piegādātāja jautājumu_6

Komisijas sēdes protokola Nr. 7 pielikums

1. *Jautājums - Tehniskās specifikācijas 6.2. punkta tabulas 3. pozīcijā norādīts, ka pieļaujamā vides darba temperatūra vismaz -30°C – +90°C. Pārskatot virkni invertoru ražotāju tehniskās specifikācijas, secināts, ka ražotāju noteiktā invertora darba temperatūra ir vismaz -25°C – +60°C. Lūdzam norādīt invertora ražotāju(-s) un modeli(-ļus), kurš izvēlēts tehniskajā specifikācijā un nodrošinātu Pasūtītājam nepieciešamo invertoram tehniskajā specifikācijā norādīto vides darba temperatūru?*

Atbilde. Pieļaujamā vides darba temperatūra vismaz -25°C – +60°C

2. *Jautājums - Tehniskās specifikācijas 8.2. punktā norādīts, ka saules paneļu parka sistēmai Izpildītājs paredz automātisko izslēgšanas sistēmu elektrības avārijas gadījumā. Lūdzam precizēt un sniegt skaidrojumu, kas ir domāts ar "elektrības avārijas gadījumā"? Kāda vēlāmā funkcionalitāte ir jānodrošina?*

Atbilde.

Gadījumos, kad tiek pārtraukta elektrības piegāde objektā, gan plānveida atslēgumi, gan neplānoti, automātiski ieslēdzas ģenerators un atslēdzas saules elektrostacija.

3. *Jautājums - Lūdzam papildināt līguma 3.15. punktu: "Ja Pasūtītājs 5 (piecu) darbdienu laikā neparaksta Izpildītāja Būvdarbu nodošanas-pieņemšanas aktu vai nenosūta Izpildītājam motivētu atteikumu pieņemt Būvdarbus, tad atzīstams, ka Pasūtītājs ir pieņēmis Izpildītāja Būvdarbu nodošanas-pieņemšanas aktā norādītos Būvdarbus."*

Atbilde.

Līguma projektā tiks veikti grozījumi.

4. *Jautājums. Lūdzam līguma 3.18. punktā noteikti, ka dokumenti jāiesniedz tikai digitālā formātā, jo atbilstoši normatīvajiem aktiem būvprojekta dokumentācija tiek izstrādāta un iesniegta Būvniecības informācijas sistēmā (BIS) digitāli, vektordatu formā (*.dwg un/.vai, *.dxf datņu formātā) un PDF formātā ar ieskenētiem visiem saskaņojumiem.*

Atbilde.

Nemot vērā līdzšinējo pieredzi projektu īstenošanas rezultātā veikto iepirkumu un citu dokumentāciju pārbaudes, dokumentācija jāiesniedz papīra formātā 1(vienā) eksemplārā un 1(vienā) eksemplārā digitāli, datu nesējā.

5. *Jautājums. Lūdzam papildināt līguma 6.2. punktu ar jaunu apakšpunktu, kas nosaka Pasūtītāja pienākumu nodrošināt saules elektrostacijas darbībai nepieciešamo elektroenerģijas pieslēgumu, interneta pieslēgumu un apstākļus, kādi nepieciešami drošai saules elektrostacijas ekspluatācijai, un izmantot saules elektrostaciju tikai tās paredzētajam mērķim.*

Atbilde.

Līguma projektā tiks veikti grozījumi.

6. **Jautājums.** Lūdzam papildināt 6. daļu ar jaunu punktu šādā redakcijā: "Pasūtītājam garantijas laikā nav tiesību bez rakstveida saskaņojuma ar Izpildītāju veikt saules elektrostacijas un/vai atsevišķu tās sastāvdaļu pārbūvi, saules elektrostacijas komponentu atvienošanu un/vai savienošanu un invertora uzstādījumu izmaiņas."

Atbilde.

Līguma projektā tiks veikti grozījumi.

7. **Jautājums.** Tā kā līgumsodam jābūt taisnīgam, lūdzama 7.1. punktā noteikt, ka līgumsods 0,1% apmērā tiek aprēķināts no termiņā neizpildīto Būvdarbu summas par katru nokavēto dienu un ne vairāk kā 10% no termiņā neizpildīto Būvdarbu summas.

Atbilde.

Iepirkuma komisijas ieskatā līguma projektā norādītais līgumsods ir taisnīgs. Ņemot vērā, ka iepirkuma priekšmets ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumam iesniegtā projekta „Atjaunojamās enerģijas izmantošana Kuldīgas pilsētas ūdens apgādes sistēmā” sastāvdaļa, Pasūtītājs nosaka samērīgas līguma izpildes prasības, lai projekts tiktu īstenots noteiktajā laikā.

8. **Jautājums.** Ņemot vērā, ka līgumsods nevar būt nesamērīgs un tas nevar kļūt par otras puses peļņas avotu, lūdzama izslēgt līguma 7.5.punktu.

Atbilde.

Līguma projektā tiks veikti grozījumi.

9. **Jautājums.** Lūdzam līguma 8.2. punktu salāgot ar tehniskās specifikācijas 10.7. punktu, proti, līgumā noteikt, ka Būvdarbu garantijas termiņš ir 60 mēneši jeb 5 gadi no Būvdarbu pieņemšanas.

Atbilde.

Līguma projektā tiks veikti grozījumi.

10. **Jautājums.** Ņemot vērā, ka Pasūtītāja vienpusēja atkāpšanās no līguma Izpildītājam var radīt būtiskas negatīvas sekas (tostarp zaudējumus), lūdzam 11.2.3. apakšpunktu izteikt šādā redakcijā: "11.2.3. neievēro Būvprojektu vai Tehnisko specifikāciju vai citu Līguma vai Latvijas Republikas būvnormatīvu vai citu Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu prasības un nenovērš konstatētos pārkāpumus 10 (desmit) dienu laikā no attiecīga Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas dienas;".

Atbilde.

Līguma projektā tiks veikti grozījumi.

11. **Jautājums.** Lūdzam papildināt līguma 11. daļā uzskaitītos gadījumus, kuriem iestājoties, Izpildītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt līgumu:

- Pasūtītājs, nevienojoties ar Izpildītāju, pilnīgi vai daļēji nodevis Darbu izpildi citai personai;
- ja būvvalde vai cita institūcija nesaskaņo būvprojektu un/vai saules elektrostacijas uzstādīšanu Līgumā norādītajā adresē no Izpildītāja neatkarīgu apstākļu dēļ;
- ja Izpildītājs konstatē, ka Līgumā norādītajās adresēs saules elektrostaciju nevar uzstādīt tehnisku iemeslu dēļ, un Izpildītājs nenovērš Izpildītāja norādītās nepilnības 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Izpildītāja informācijas saņemšanas dienas.

Atbilde.

Līguma projektā tiks veikti grozījumi.