

## TESTĒŠANAS PĀRSKATS Nr. 25A01789

Datums: 17.06.2025

**Klients:** SIA "Kuldīgas ūdens"

Adrese: Ventspils iela 15, Kuldīga, LV-3301

Telefons: 63320850; Fakss: 63350271; E-Pasts: kuldigas.udens@kuldiga.lv

**Objekts:** "Kārkliņi"-1, Īvande, Īvandes pag., Kuldīgas nov.**Parauga ņemšanas mērķis:** kvalitātes kontrole**Parauga ņemšanas plāns:** nav attiecināms**Informācija par testēšanas paraugu:**

| Saņemšanas datums | Ņemšanas datums, laiks | Parauga veids   | Klienta parauga identifikācija | Tilpums/ masa/ trauka veids | Lab. ident. Nr. |
|-------------------|------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------|
| 05.06.2025        | 04.06.2025             | dzeramais ūdens | virtuvē no krāna               | 1 l /plastmasas pudele      | 25A01789-001    |

**Paraugu ņemšana un lauka mērījumi:** atbildīgais par paraugu ņemšanu: atbild klients**Paraugs transportēts:** aukstuma kastē**Paraugs piegādāts:** Laboratorijas traukos**Parauga konservēšana:** nav**Piezīmes:****Testēšanas rezultāti: virtuvē no krāna**

| Nosakāmais rādītājs, mērvienība | Rezultāts ar nenoteiktību | Testēšanas metodika    | Analīzes izpildes datums |
|---------------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------------|
| Duļķainība, NTU                 | 1.04 ± 0.10               | LVS EN ISO 7027-1:2021 | 12.06.2025-12.06.2025    |

**Informācija par testēšanas metodikām:**

| Nosakāmais rādītājs | Metodika               | Metodes princips | MDL      | QL       |
|---------------------|------------------------|------------------|----------|----------|
| Duļķainība          | LVS EN ISO 7027-1:2021 | Turbidimetrija   | 0.11 NTU | 0.38 NTU |

**Piezīmes:**

1. Lietotie saīsinājumi:

MDL - metodes detektēšanas robeža;

QL - kvantitatīvi nosakāmā koncentrācija

2. Rezultāti, kas mazāki par MDL, uzdoti ar zīmi „&lt;”. Rezultāta nenoteiktība tiek uzdots tad, ja rezultāts ir lielāks vai vienāds ar QL. Uzdots nenoteiktība ir paplašinātā nenoteiktība, kas aprēķināta, izmantojot pārklāšanās koeficientu 2, kurš nodrošina apmēram 95% ticamības līmeni.

3. Neakreditētās metodikas atzīmētas ar „\*”.

4. NTU – nefilometriskās duļķainības vienības.

**Apstiprināja:** Laboratorijas vadītāja vietniece Maija Matroze

*Testēšanas rezultāti attiecas tikai uz konkrēto testēšanas paraugu.  
Bez LVĢMC Laboratorijas rakstiskas piekrišanas nav atļauta  
testēšanas pārskata reproducēšana nepilnā apjomā.*

*Testēšanas pārskats sagatavots elektroniski un derīgs bez paraksta*