

Zemsliekšņa iepirkuma procedūra
“Būvprojekta izstrāde būvobjektam un autoruzraudzība "Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu jaunbūve zemes gabalā ar kadastra Nr. 62420080651, Alsungā, Alsungas pagastā, Kuldīgas novadā”
ID Nr. KU 2026-2

Atbilde uz ieinteresētā piegādātāja jautājumu_1

Komisijas sēdes protokola Nr. 3 pielikums

- 1. Jautājums.** *Uz kādu notekūdeņu daudzumu (plūsmu) jāparedz notekūdeņu attīrīšanas iekārtas? Specifikācijā paredzēts 100l/dnn uz 1 iedzīvotāju. Pēc internetā atrodamās informācijas Alsungas ciemā ir 698 iedzīvotāji. Vai šo iedzīvotāju skaitu var ņemt par pamatu NAI jaudas aprēķināšanai?*

Atbilde.

Par pamatu NAI jaudas aprēķināšanai izmantot Alsungas ciema iedzīvotāju skaitu.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs

(paraksts)*

Andris Kļaviņš