BIOR
PĀRTIKAS DROŠĪBAS, DZĪVNIEKU VESELĪBAS UN VIDES ZINĀTNISKAIS INSTITŪTS

Lejupes iela 3, Rīga, LV-1076; tālr.: 28641758
e-pasts: partika@bior.lv

TESTĒŠANAS PĀRSKATS
Nr.DC-2026-P-77974.01

EN ISO/IEC 17025
T-012

Pasūtītājs/maksātājs:

Kuldīgas ūdens SIA, reģistrācijas Nr.: 46103000234, adrese: Ventspils iela 15, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301, e-pasts: kuldigas.udens@kuldiga.lv, tālrunis: 63350299

Paraugi pieņemti BIOR:

Klientu apkalpošanas nodaļa, tālr.: 26423996, e-pasts: saldus@bior.lv, 29.10.2026 plkst. 13:45 (pavadraksta Nr: SL-2026-P-77974)

Pasūtījuma veids:

Maksas pakalpojumi. Pārtika un vide.

Testēšanas paraugi, rezultāti, metodes un nepieciešamā papildinformācija

P-77974/1 - PARAUGA REĢISTRĀCIJAS NUMURS
2 - pasūtītāja piešķirtais identifikācijas numurs

Nosaukums un apraksts:

Dzeramais ūdens sterilā maisiņā un PET pudelē
Apjoms: 1 x 0,5; 1x1,5 l; Temperatūra piegādes brīdī: +5,2^{o}C;

Parauga īpašnieks:

Kuldīgas ūdens SIA (46103000234)

Informācija par parauga ņemšanu (saskaņā ar pavadrakstu)

Parauga ņēmējs: Guntars Stepiņš tālrunis: 26154604;
Parauga ņemšanas procedūra, plāns: monitorings
Parauga ņemšanas vieta: Ventas iela 4- dz 5, virtuvē no aukstā ūdens krāna,, Raņķu pagasts, Kuldīgas novads
Parauga ņemšanas datums, laiks: 29.10.2026

Testēšana uzsākta:29.10.2026.Testēšana pabeigta:01.11.2026.

Rādītājs	Metode	Rezultāts
Enterokoku skaits	LVS EN ISO 7899-2:2006	<1KVV/100ml(rezultāts pielīdzināms 0 KVV/100ml) (Norma: 0 KVV/100 ml)
Koliformu un Escherichia coli skaits *- Escherichia coli skaits*	LVS EN ISO 9308-1+A1:2021	<1KVV/100ml(rezultāts pielīdzināms 0 KVV/100ml) (Norma: 0 KVV/100 ml)
- Koliformu skaits		<1KVV/100ml(rezultāts pielīdzināms 0 KVV/100ml) (Norma: 0 KVV/100 ml)
Kopējais mikroorganismu skaits (MAFAM) *- Kopējais mikroorganismu skaits 22°C*	LVS EN ISO 6222:1999	<1 KVV/1ml

Testēšana uzsākta:30.10.2026.Testēšana pabeigta:04.11.2026.

Rādītājs	Metode	Rezultāts
Duļķainība	LVS EN ISO 7027-1:2021	1,1 ± 0,1 NTU (Norma: Pieņemama patērētājiem un bez īpašām izmaiņām)
Elektrovadītspēja	LVS EN 27888:1993~	469 ± 3 µS/cm (20°C); termokompensācijas korekcija; mērīts pie 15,9 °C (Norma: 2500 µS/cm (20 °C))
Garša un smarža	LVS EN 1622:2006, C. daļa*	nav nerakstūrīgas smaržas un garšas (Norma: pieņemama patērētājiem un bez būtiskām pārmaiņām)
Krāsainība	LVS EN ISO 7887:2012 C metode~	< 2 mgPt/L (Norma: pieņemama patērētājiem un bez būtiskām pārmaiņām)
pH	LVS EN ISO 10523:2012~	7,4 ± 0,1; 15,8 °C (Norma: ≥6,5 un ≤9,5)

Kopējā dzelzs	LVS EN ISO 17294-2:2023˜	121 ± 12 µg/L (Norma: 200 µg/L)

Norma - saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 547 (26.09.2023.) "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība"

Testēšanas pārskatu sagatavoja: Elīna Rukke (Klientu apkalpošanas nodaļas vecākā speciāliste)

Testēšanas pārskata sagatavošanas datums: 04.11.2026

Testēšanas pārskatu apstiprināja: Jānis Liepiņš (Ķīmijas laboratorijas vecākais eksperts (ķīmijā))

Dokuments satur eZīmogu.

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" sagatavotais testēšanas pārskats ir derīgs elektroniskā vidē ar elektronisko zīmogu. Testēšanas pārskats papīra formātā (izdrukātā veidā) ir derīgs, ja tas ir Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā "BIOR" noformēts kā apstiprināts dokumenta noraksts.

Pārpublicējot testēšanas rezultātus atsauce uz „BIOR" obligāta.
Bez „BIOR" rakstiskas atļaujas nav pieļaujama testēšanas pārskata reproducēšana nepilnā apjomā.
Testēšanas rezultāti attiecas tikai uz konkrētajiem testēšanas paraugiem.
Informācija par testēšanas metodēm pieejama www.bior.lv

* Neietilpst LATAK akreditācijas sfērā
˜ Ietilpst LATAK elastīgajā akreditācijas sfērā