BIOR
PĀRTIKAS DROŠĪBAS, DZĪVNIEKU VESELĪBAS UN VIDES ZINĀTNISKAIS INSTITŪTS

Lejupes iela 3, Rīga, LV-1076; tālr.: 28641758
e-pasts: partika@bior.lv

TESTĒŠANAS PĀRSKATS
Nr.PV-2026-P-63816.01

EN ISO/IEC 17025
T-012

Pasūtītājs:

Kuldīgas ūdens SIA, reģistrācijas Nr.: 46103000234, adrese: Ventspils iela 15, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301, e-pasts: kuldigas.udens@kuldiga.lv, tālrunis: 63350299

Maksātājs:

Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs VSIA, reģistrācijas Nr.: 50103237791, adrese: Latgales iela 165, Rīga, LV-1019, e-pasts: laboratorija@lvgmc.lv; testreport@lvgmc.lv, tālrunis: 67032600

Paraugi pieņemti BIOR:

Klientu apkalpošanas nodaļa, tālr.: 28641758, e-pasts: partika@bior.lv, 23.09.2026 plkst. 14:00 (pavadraksta Nr: PV-2026-P-63816)

Pasūtījuma veids:

Maksas pakalpojumi. Pārtika un vide.

Testēšanas paraugi, rezultāti, metodes un nepieciešamā papildinformācija

P-63816/1 - PARAUGA REĢISTRĀCIJAS NUMURS

26A02874-001 - pasūtītāja piešķirtais identifikācijas numurs

Nosaukums un apraksts:

Dzeramais ūdens

Apjoms: 5 x 1,0 l; 0,5 l; 1,5 l;

Informācija par parauga ņemšanu (saskaņā ar pavadrakstu)

Parauga ņēmējs: Informācijas nav

Parauga ņemšanas procedūra, plāns: Līguma Nr. LVĢMC 2025/7

Parauga ņemšanas vieta: virtuvē no krāna, "Veldzes"-7, Snēpele, Snēpeles pag., Kuldīgas nov.

Parauga ņemšanas datums, laiks: 22.09.2026

Testēšana uzsākta:24.09.2026.Testēšana pabeigta:04.11.2026.

Rādītājs	Metode	Rezultāts
Bromāti	BIOR-T-012-065-2006˜	< 1,0 µg/L (Norma: 10 µg/L)
Cianīdi	LVS ISO 6703-1:2000 2.sadaļa˜	< 5,0 µg/L (Norma: 50 µg/L)
Estradioli *- 17-β-estradiols*	BIOR-T-012-182-2015˜	<0,4 ng/L (Norma: 1,0 ng/l)
Gaistošie organiskie savienojumi *- 1,2-dihloretāns*	SMWW, 22 th.Ed.2012, 6200 B˜	<0,08 µg/L (Norma: 3,0 µg/L)
- benzols		<0,04 µg/L (Norma: 1,0 µg/L)
- tetrahloretēns		<0,12 µg/L
- trihalogēnmetāni(kopā)		<1,0 µg/L (Norma: 100 µg/L)
- trihloretēns		<0,12 µg/L
Nonilfenoli (NF)	BIOR-T-012-165-2015˜	<0,03 µg/L (Norma: 300 ng/L)
Pesticīdu noteikšana ūdenī ar AEŠH-MS/MS *- 2,4-D*	BIOR-T-012-143-2013˜	<0,025 µg/L
- Bentazons		<0,025 µg/L
- Dimetoāts		<0,025 µg/L
- Epoksikonazols		<0,025 µg/L
- Fenpropimorfs		<0,025 µg/L
- Izoproturons		<0,025 µg/L
- Kvinmeraks		<0,025 µg/L
- MCPA		<0,025 µg/L

Pesticīdu noteikšana ūdenī ar AEŠH-MS/MS *- Metazahlors*	BIOR-T-012-143-2013˜	<0,025 µg/L
- Tebukonazols		<0,025 µg/L
Policikliskie aromātiskie ogļūdeņraži	BIOR-T-012-162-2015˜	antracēns: 0,0038 ± 0,0008 µg/L; benzo(a)antracēns: <0,0025 µg/L; dibenzo(a,h)antracēns: <0,0045 µg/L; fluorantēns: <0,002 µg/L; krizēns: <0,0025 µg/L µg/L
- benzo(a)pirēns		<0,00005 µg/L (Norma: 0,010 µg/L)
- benzo(b)fluorantrēns		<0,0005 µg/L
- benzo(g,h,i)perilēns		<0,00005 µg/L
- benzo(k)fluorantrēns		<0,0005 µg/L
- indeno(1,2,3-c,d)pirēns		<0,0025 µg/L
- PAO summa		<0,018 µg/L (Norma: 0,10 µg/L)

Norma - saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 547 (26.09.2023.) "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība"

Testēšanas pārskatu sagatavoja: Elīna Rukke (Klientu apkalpošanas nodaļas vecākā speciāliste)

Testēšanas pārskata sagatavošanas datums: 04.11.2026

Testēšanas pārskatu apstiprināja: Jānis Liepiņš (Ķīmijas laboratorijas vecākais eksperts (ķīmijā))

Dokuments satur eZīmogu.

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" sagatavotais testēšanas pārskats ir derīgs elektroniskā vidē ar elektronisko zīmogu. Testēšanas pārskats papīra formātā (izdrukātā veidā) ir derīgs, ja tas ir Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā "BIOR" noformēts kā apstiprināts dokumenta noraksts.

Pārpublicējot testēšanas rezultātus atsauce uz „BIOR" obligāta.
Bez „BIOR" rakstiskas atļaujas nav pieļaujama testēšanas pārskata reproducēšana nepilnā apjomā.
Testēšanas rezultāti attiecas tikai uz konkrētajiem testēšanas paraugiem.
Informācija par testēšanas metodēm pieejama www.bior.lv

* Neietilpst LATAK akreditācijas sfērā
~ Ietilpst LATAK elastīgajā akreditācijas sfērā